CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

00888

2852-CPR-0234

In compliance with Regulation (EU) n° 305/2011 of the European Parliament and the Council of 9 March 2011 (the Construction Products or CPR) this certificate applies to the construction product
In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Fire detection and fire alarm systems - alarm devices – sounders and visual alarm device

Sistemi di rivelazione e di allarme antincendio - dispositivi d'allarme – sirene e dispositivi visuali di allarme incendio

Intended use / Destinato a	**Type Reference / Modello di riferimento**
Fire Safety	MULTI LED SOUNDER FA MULTI SOUNDER FA

Sounder parameters **Parametri sirene**	**Visual alarm device parameters** **Parametri dispositivi visuali di allarme antincendio**
See annex	See annex

placed on the market under the name or trade mark of/ immesso sul mercato sotto il nome o il marchio

Sirena Spa

Corso Moncenisio, 5 - 10090 - Rosta (To) - Italy

and produced in the manufacturing plant/ e fabbricato nello stabilimento di produzione

Corso Moncenisio, 5 - 10090 - Rosta (To) - Italy

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard
Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e delle prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-23:2010

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the
in base al sistema 1 per le prestazioni indicate nel presente certificato sono applicate e che il controllo della produzione in fabbrica condotto dal produttore è valutato per garantire la

constancy of performance of the construction product / costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione

This certificate was first issued on 12/12/2025 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body
Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 12/12/2025e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, il metodo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni nonché il luogo e le condizioni di produzione non cambino significativamente oppure per sospensione o cancellazione da parte dell'organismo notificato.
This certificate includes an annex with 1 (one) page / Questo certificato comprende un annesso con 1 (una) pagina

Capriano del Colle, 12/12/2025

Ing. Michele Peschiera
Technical director of the notified body / Direttore tecnico organismo notificato

ANNEX OF CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
ANNESSO DEL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

00888

2852-CPR-0234

Standard / Norma	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-23:2010
Type reference / Modello di riferimento	MULTI LED SOUNDER FA

Sounders parameters / Parametri sirene

Type B (outdoor use) IP65

Certified sound according to applicant's sound table

N°	Tone	Frequency [Hz]	Time [s]	Sound power
1	Bi-Tone	490-610	0,5 s / 0,5 s	High and Low
2	Bi-Tone	554-440	0,1 s / 0,4 s	High and Low
3	Bi-Tone	800-970	0,25 s / 0,25 s	High and Low
4	Intermittent	490	0,5 s / 1,0 s	High and Low
5	Linear	610	-	High and Low
6	Sweep	1200-500	Cycle 1 s	High and Low
7	Linear	2850	-	High and Low
8	Sweep	2400-2850	Cycle 1 s	High and Low
9	Linear	970	-	High and Low
10	Sweep	800-970	Cycle 1 s	High and Low

Visual alarm devices parameters / Parametri dispositivi visuali di allarme antincendio

Type B; IP65; Wall mounted device

Operation mode (***)	Category
High - 1,0 Hz	W 2,6-3,3 / O 2,6-4,4-3,3 (*)
High - 0,5 Hz	W 2,4-5,1 / O 2,4-6,1-5,1 (*)
Low - 1,0 Hz	W 2,4-1,2 / O 2,4-1,2-2,3 (*)
Low - 0,5 Hz	W 2,4-2,6 / O 2,4-2,6-3,0 (*)

(*) O category (open class devices). Parallelepiped coverage volume X, Y, Z where sample mounted at max height of X in the center of the Y side. Max coverage volume base dimensions Y x Z. X, Y and Z are expressed in meters.

Standard / Norma	EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Type reference / Modello di riferimento	MULTI SOUNDER FA

Sounders parameters / Parametri sirene

Type B (outdoor use) IP65

Certified sound according to applicant's sound table

N°	Tone	Frequency [Hz]	Time [s]	Sound power
1	Bi-Tone	490-610	0,5 s / 0,5 s	High and Low
2	Bi-Tone	554-440	0,1 s / 0,4 s	High and Low
3	Bi-Tone	800-970	0,25 s / 0,25 s	High and Low
4	Intermittent	490	0,5 s / 1,0 s	High and Low
5	Linear	610	-	High and Low
6	Sweep	1200-500	Cycle 1 s	High and Low
7	Linear	2850	-	High and Low
8	Sweep	2400-2850	Cycle 1 s	High and Low
9	Linear	970	-	High and Low
10	Sweep	800-970	Cycle 1 s	High and Low

QUALILAB Srl - Via Trento, 87 - 25020 - Capriano del Colle (BS) - Italy - Tel. +39 0306390400 - info@qualilab.it